

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Великоустюгский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

Красноармейская ул., д.1, Великий Устюг, Вологодская область, 162390
факс (8138) 2-01-99, E-mail: to-vu@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

Кому: Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №4»

Куда: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Гледенская, д. 3

Копия: в Управление образования администрации
Великоустюгского муниципального округа
Вологодской области, г. Великий Устюг, ул.
Угловского, д. 14

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

03.10.2024

35-14/29-24761-2024

г. Великий Устюг

Мною, ведущим специалистом-экспертом Великоустюгского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Пестовской Евгенией Вадимовной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4», ИНН 3526015020, ОГРН 1023502689363, юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 3, адреса мест фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 3, Великоустюгский район, д. Золотавцево, выявлено следующее нарушение обязательных требований:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52-ФЗ),

- п. 2.5.2., п. 2.8.3., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20),

- п. 8.1.2., п. 8.1.2.3 табл.1,3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

а именно:

- остекление окон не выполнено из цельного стекла: в зале на оконных стеклах имеются трещины, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;

- напольное покрытие в зале имеет дефекты и повреждения (линолеум местами отсутствует), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- на территории дошкольной организации отсутствует место для хранения колясок, велосипедов, санок, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20;

- не обеспечено проведение обследования технического состояния системы вентиляции помещений дошкольной организации (ревизия, очистка и контроль эффективности с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха), документы, подтверждающие факт проведения обследования технического состояния системы вентиляции не представлены, отсутствуют, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

- в результате лабораторных испытаний установлено не соответствие пробы готовой кулинарной продукции (обед для детей с 3-х до 7 лет) по показателю «энергетическая ценность», отобранной по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 3, требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.2.3 табл.1,3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по показателю «энергетическая ценность»: результат испытаний составил 655 ± 33 ккал при величине допустимого уровня 630 ккал, что подтверждается протоколом испытаний пищевой ценности готовых блюд и рационов питания от 25.09.2024г. № 35-00-03/05802-24 и экспертным заключением о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок от 03.10.2024г. № 24-И-03-02-1-263 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» г. Великий Устюг, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить в срок до 03.10.2025 нарушения обязательных требований, а именно:

- обеспечить остекление окон в зале из цельного стекла;
- устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в зале;
- обеспечить на территории дошкольной организации место для хранения колясок, велосипедов, санок;
- обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции здания (ревизия, очистка и контроль эффективности с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха);
- при организации питания детей 3-7 лет обеспечить соответствие требованиям п.8.1.2., п. 8.1.2.3 табл.1,3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 готовых блюд (обедов) по энергетической ценности рациона питания. Выполнение мероприятий подтвердить результатами лабораторных испытаний.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4», ИНН 3526015020, ОГРН 1023502689363, юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гledenская, д. 3.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Великоустюгский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 1, тел. (81738) 2-01-99 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Великоустюгского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области



Е.В. Пестовская

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: